

AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Prot. n. 34 del 15 ottobre 2024

COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA
SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO
SOPRALLUOGO

Il giorno 15 ottobre 2024 alle ore 12.00 si è riunita la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di pubblico spettacolo composta dai Signori:

Dott.	Antonio Marino	Presidente
Ing.	Alessio Sensi	Ufficio Tecnico
Isp.	Ivan Polacci	Comando P.M. di Lucca
Ing.	Gilberto Giunti	Comando Prov.le VV.FF. di Lucca
Ing.	Gianluca Malfatti	Comando Provinciale VV.FF. Di Lucca
Ing.	Giuseppe Condoluci	Esperto in elettrotecnica
Dott.	Luca Ricci	Azienda U.S.L. Nordovest Toscana

assistiti dalla Sig.ra Antonella Grasseschi in qualità di segretaria.

Oggetto: "AUDITORIUM DI SAN ROMANO - RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI E ALLESTIMENTI"
intervento 1 e opere aggiuntive - sopralluogo

La Commissione, in relazione all'intervento in oggetto specificato, acquisita la documentazione integrativa richiesta con verbale n. 32 del 01/10/2024 pervenuti in data 14/10/2024 dal tecnico incaricato dall'Amministrazione Comunale Ing Cecchini Francesco, ed effettuato il sopralluogo, esprime parere favorevole al rilascio dell'agibilità dell'Auditorium per una capienza massima di affollamento pari a n. 350 unità compresi n. 2 posti per disabili nel rispetto dell'utilizzo dei locali come da planimetria d'uso che si allega, alle seguenti condizioni:

- 1) dovranno essere segnalate le postazioni per i diversamente abili;
- 2) dovrà essere installata idonea protezione al fine di inibire la possibilità di contatti diretti nei confronti della parte di impianto elettrico all'interno dell'armadio nella zona reception;
- 3) deve essere prodotta la dichiarazione di rispondenza per gli impianti elettrici privi di dichiarazione di conformità;
- 4) deve essere opportunamente segnalato il pulsante di sgancio generale di energia elettrica e delle altre sorgenti di energia (UPS)


Prima del rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune dovrà essere presentata asseverazione a firma di professionista abilitato attestante l'avvenuto adempimento alle prescrizioni sopra indicate.

Durante lo svolgimento della manifestazione dovranno essere rispettate le condizioni e limitazioni di esercizio di cui all'allegato A e C del presente verbale


La seduta termina alle ore 14.30

Letto, approvato e sottoscritto

Componenti



Il Presidente



La Segretaria





Città di Lucca

AMMINISTRAZIONE COMUNALE

COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA
SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

ALLEGATO "A" AL VERBALE PROT. N° 34 DEL 15/10/2024
LIMITAZIONI E CONDIZIONI DI ESERCIZIO

- 1) Limitare il numero di persone complessivamente presenti, in modo da non superare la capienza indicata nel verbale.
- 2) Le vie di accesso e di esodo ed i relativi spazi esterni siano tenuti costantemente sgombri e liberi da qualsivoglia materiale o impedimento.
- 3) Mantenere attuata la segnaletica di sicurezza in conformità a quanto previsto D.Lgs. 81/2008.
- 4) Controllare la perfetta efficienza delle uscite di sicurezza e degli impianti di illuminazione di emergenza prima di ogni apertura al pubblico.
- 5) Mantenere in perfetta efficienza i sistemi, i dispositivi e le attrezzature espressamente finalizzati alla sicurezza antincendio ed annotate sul registro ai sensi del D. Lgs. 81/2008.
- 6) Divieto di utilizzare o detenere gas combustibili e/o infiammabili compressi e/o liquefatti in bombole od altri contenitori.
- 7) I locali indicati come "deposito" siano mantenuti sgombri da qualsivoglia materiale combustibile, infiammabile, tossico o nocivo, e mantenuti chiusi all'accesso del pubblico.
- 8) Le installazioni elettriche devono essere sottoposte alle verifiche periodiche previste dalla legge ed annotate a cura del personale autorizzato sull'apposito registro.
- 9) Non dovranno essere posti festoni od addobbi di materiale facilmente combustibile, rimanendo proibito di mascherare od ostruire le uscite, la segnaletica e le lampade di emergenza.
- 10) Non devono esserci conduttori elettrici volanti od appoggiati sul pavimento.
- 11) I materiali di rivestimento e di arredo dovranno essere mantenuti in modo da rispettare costantemente le condizioni di posa in opera stabilite dagli estremi di omologazione, in particolare dovranno essere immediatamente sostituiti gli elementi deteriorati o danneggiati nell'uso (poltroncine, divani, sedie, rivestimenti, moquettes, etc.).
- 12) Durante la manifestazione dovrà essere assicurato un servizio di vigilanza antincendio in conformità a quanto stabilito dal D.M. 22.2.1996 n. 261.
- 13) Non dovrà essere modificata in alcun modo la situazione del locale e/o manifestazione. Ove si intenda per il futuro utilizzare il locale e/o l'area per scopi diversi da quelli indicati nella licenza di esercizio dovrà prodursi, per la preventiva autorizzazione da parte della Commissione di Vigilanza, la relativa documentazione tecnica che descriva compiutamente le caratteristiche dei luoghi così modificati, gli impianti, gli eventuali arredi e/o addobbi, le specifiche misure di sicurezza vigenti e quant'altro occorra per una informazione completa ed obiettiva sotto lo specifico profilo della sicurezza.
- 14) Divieto di utilizzare fiamme libere, resistenze elettriche a vista, giochi pirotecnici, sostanze classificate esplosive, nocive e tossiche, divieto di fumare in tutti gli ambienti stabiliti.
- 15) Deve essere assicurato il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi limitrofi, in osservanza del D.P.C.M. 1.3.1991 e successive modifiche ed integrazioni.
- 16) Durante l'esercizio dell'attività i portoni storici presenti lungo le vie di esodo che si affacciano su piazza San Romano, dovranno essere mantenuti aperti e bloccati in tale posizione

Letto, approvato e sottoscritto

I Componenti

Il Presidente

Il Segretario

COMUNE DI LUCCA
Protocollo N. 0188709/2024 del 17/10/2024 - 8 - 4 - 1
Firmatario: LUCA RICCI, LUCA RICCI, LUCA RICCI
Documento Principale
Riproduzione cartacea di originale digitale prodotta a norma del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni.
Stampata da Malverit S.p.A. il giorno 18/10/2024 attraverso il software gestionale in uso



Città di Lucca
AMMINISTRAZIONE COMUNALE

COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA
SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO
ALLEGATO "C" AL VERBALE PROT. N° 34 DEL 15/10/2024
NORME ESERCIZIO GESTIONE IMPIANTI ELETTRICI

- L'esercizio, la manutenzione e la sorveglianza dell'impianto elettrico dovranno essere affidati a persona idonea, appartenente al personale autorizzato.
- Il personale di cui sopra dovrà avere a sua disposizione:
 - a) gli schemi generali di montaggio dell'impianto elettrico aggiornati e contenenti tutte le indicazioni sulle caratteristiche tecniche e funzionali dei diversi elementi;
 - b) gli strumenti necessari di manovra, di controllo e di lavoro e tutti i DPI necessari.
- Gli estintori di tipo portatile e/o carrèllati dovranno essere idonei per spegnere gli incendi di apparecchiature elettriche.
- Il personale autorizzato dovrà controllare, almeno mezz'ora prima dell'ingresso del pubblico nell'ambiente e/o locale, che la sorgente di energia e tutto l'impianto di sicurezza siano nelle condizioni di poter entrare immediatamente ed automaticamente in funzionamento regolare.
- Quando la sorgente di energia sia costituita da una batteria di accumulatori, la carica di questa deve essere fatta nelle ore in cui il locale è inattivo. Almeno una volta al mese si dovrà procedere alla scarica e alla ricarica della batteria.
- Quando l'impianto di sicurezza è costituito da apparecchi automi d'illuminazione, questi devono essere controllati e messi in funzione prima dell'entrata del pubblico nel locale.
- Il personale autorizzato deve, prima dell'inizio giornaliero degli spettacoli, controllare il regolare funzionamento delle apparecchiature e il regolare funzionamento degli apparecchi utilizzatori, specialmente quando vengono messi in esercizio dopo un lungo periodo di inattività.
- Una persona idonea allo scopo, appartenente al personale autorizzato, deve essere sempre presente nel locale durante le prove e gli spettacoli. Essa deve provvedere anche, prima dell'accesso del pubblico e fino a quanto tutti gli spettatori abbiano abbandonato il locale, affinché sia accesa una parte sufficiente di illuminazione.
- Prima dell'inizio della stagione degli spettacoli e in ogni caso almeno una volta l'anno, tutto l'impianto elettrico deve essere attentamente ispezionato.
- In un apposito registro si deve tenere nota a cura del personale autorizzato, dei controlli fatti, dei risultati delle ispezioni periodiche e di ogni modifica o incidente inerente l'impianto elettrico.

Letto, approvato e sottoscritto

I Componenti

Il Presidente

Il Segretario