



Certificazione di Prodotto

Product Certification

Certificato N. **144AD/4**
Certificate No.

ALL'AZIENDA / TO THE FIRM

CISA S.p.A.

Via Oberdan, 42 - 48018 FAENZA (RA)

UNITÀ OPERATIVE / OPERATIVES UNITS

PER I SEGUENTI PRODOTTI / FOR THE FOLLOWING PRODUCTS

**DISPOSITIVI ANTIPANICO PER USCITE DI SICUREZZA AZIONATI MEDIANTE
UNA BARRA ORIZZONTALE
PANIC EXIT DEVICES**

CON DENOMINAZIONE COMMERCIALE / WITH TRADE NAME/S

Serie "FAST TOUCH" 1.59811.09.0.xx.xx.xx, 1.59801.10.0.xx.xx.xx, 1.59811.10.0.xx.xx.xx,
1.59816.10.0.xx.xx.xx, 1.59801.11.0.xx.xx.xx, 1.59811.11.0.xx.xx.xx, 1.59816.11.0.xx.xx.xx

Chiusure supplementari (locking points) 1.07063.51.0.xx.xx.xx, 1.07063.61.0.xx.xx.xx,
1.07063.66.1/2.xx.xx.xx, 1.07063.71.0.xx.xx.xx, 1.07063.26.1/2.0.xx.xx.xx, 1.07063.53.0.xx.xx,
1.07063.63.0.xx.xx

Bocchette (strikers) 1.07083.xx.0.xx, 1.07072.xx.0.xx

Comandi esterni (handles) 1.07078.2x.0.xx, 1.07077.4x.0.xx, 1.07074.80.0, 1.07078.3x.0.xx.xx,
1.07078.6x.0.xx.xx

Kit Aste (Rods kit): 1.07064.51.0.xx

Caratteristiche: vedi Allegato / Characteristics: see Annex

CONFORMEMENTE ALLA NORMA ED AL DOCUMENTO NORMATIVO ICIM
IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD AND WITH ICIM NORMATIVE DOCUMENT

EN 1125:2008 – ICIM 0040CS

CON CLASSIFICAZIONE UNI EN 1125:08 / WITH CLASSIFICATION UNI EN 1125:08

3	7	7	A	1	4	2	2	B	A
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

CON CLASSIFICAZIONE DOC. ICIM 0040CS / WITH CLASSIFICATION DOC. ICIM 0040CS

3	500.000	400	A	1	240	3000	66	B	A
---	---------	-----	---	---	-----	------	----	---	---

Il presente Certificato è da ritenersi valido solo se accompagnato dal relativo Allegato / This Certificate is valid only with the relative Annex

Vincenzo Delacqua
Rappresentante Direzione / Management Representative

ICIM S.p.A.

PRIMA EMISSIONE
FIRST ISSUE

04/05/2011


EMISSIONE CORRENTE
CURRENT ISSUE

04/05/2023

DATA DI SCADENZA
EXPIRING DATE

03/05/2026

ICIM S.p.A. - Piazza Don Enrico Mapelli, 75 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di ICIM GROUP Srl



ICIM

Certificazione di Prodotto

Product Certification

ALLEGATO AL / ANNEX TO

Certificato N.
Certificate No.

144AD/4

DESCRIZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE UNI EN 1125:08 / CLASSIFICATION DESCRIPTION UNI EN 1125:08

Class.	3	7	7	A	1	4	2	2	B	A
Descrizione	Categoria d' uso	Durabilità meccanica.	Massa della porta	idoneità all' impiego su porte tagliafuoco / antifumo	Sicurezza per le persone	Resistenza alla corrosione	Sicurezza per i beni	Sporgenza della barra orizzontale	Tipo di azionamento della barra orizzontale	Campo di applicazione della porta
Risultato richiesto	Impiego molto frequente	200.000 cicli	Oltre 200 kg	Idoneo per porte tagliafuoco	Grado massimo	240 h	La sicurezza per i beni è secondaria rispetto alla sicurezza per le persone.	Fino a 100 mm	Barra a contatto	Porta ad un'anta, porta a due ante: anta attiva o passiva

DESCRIZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE DOC. ICIM 0040CS / CLASSIFICATION DESCRIPTION ICIM 0040CS

Class.	3	500.000	400	A	1	240	3000	66	B	A
Risultato richiesto	Impiego molto frequente	500.000 cicli	Oltre 400 kg	Idoneo per porte tagliafuoco	Grado massimo	240 h	Forza di spinta in direzione di apertura pari a 3000 N	Sporgenza ridotta pari a 66 mm	Barra a contatto	Porta ad un'anta, porta a due ante: anta attiva o passiva

Vincenzo Delacqua
Rappresentante Direzione / Management Representative

ICIM S.p.A.

PRIMA EMISSIONE
FIRST ISSUE

04/05/2011

EMISSIONE CORRENTE
CURRENT ISSUE

04/05/2023

DATA DI SCADENZA
EXPIRING DATE

03/05/2026

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE DECLARATION OF PERFORMANCE

Ai sensi del REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011

n. 35-1125-2013 rev. 1

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

Unique identification code of the product-type:

Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante barra orizzontale Serie "Fast Touch"

Panic exit devices: "Fast Touch"

2. Numero di tipo ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

Type number as required pursuant to Article 11(4):

Series "FAST TOUCH"

1.59811.09.0.xx.xx.xx, 1.59801.10.0.xx.xx.xx, 1.59811.10.0.xx.xx.xx,
1.59816.10.0.xx.xx.xx, 1.59801.11.0.xx.xx.xx, 1.59811.11.0.xx.xx.xx, 1.59816.11.0.xx.xx.xx.

Punti di chiusura / Locking points 1.07063.51.0.xx.xx.xx, 1.07063.61.0.xx.xx.xx,
1.07063.66.1/2..xx.xx.xx, 1.07063.71.0.xx.xx.xx, 1.07063.26.1/2.0.xx.xx.xx,
1.07063.53.0.xx.xx.xx, 1.07063.63.0.xx.xx.xx

Bocchette / Strikers 1.07083.xx.0.xx, 1.07072.xx.0.xx

Maniglie/Handles: 1.07078.2x.0.xx, 1.07077.4x.0.xx, 1.07074.80.0.xx, 1.07078.3x.0.xx,
1.07078.6x.0.xx

Aste/Rods: 1.07064.80.0.xx

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:

Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza da utilizzare su porte sulla via dell'esodo

Exit panic devices to be used for locked doors on escape routes

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required under Article 11(5):

CISA S.p.A – Via Oberdan 42, 42018 Faenza (RA) Italy

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:

Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):

N/A

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:

System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V

Sistema 1

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:

Norma Armonizzata/ *harmonised standard*: EN1125:2008

Organismo notificato / *Notified certification body*

ICIM S.p.A. – Piazza Don Mapelli 75 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) Italy, N. 0425

ha effettuato i test di tipo secondo:
performed the type testing according:

Sistema 1

ha rilasciato il certificato di conformità:
issued the certificate of conformity:

0425-CPR-002292

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:

European Technical Assessment:

NA

9. Prestazione dichiarata
Declared Performance

Essential Characteristic	Performance	Harmonised technical specification
Capacita' di apertura (for porte bloccate su vie di fuga) / Ability to release (for locked doors on escape routes)		
Funzione di apertura / <i>Release function</i>	≤ 1 s	EN1125:2008 par. 4.1.2
Montaggio / <i>Panic exit device mounting</i>	Pass	EN1125:2008 par. 4.1.3
Spigoli e angoli esposti/ <i>Exposed edges and corners</i>	$\geq 0,5$ mm	EN1125:2008 par. 4.1.5
Porte doppie/ <i>Double doorset</i>	Pass	EN1125:2008 par. 4.1.7
Installazione della barra/ <i>Bar installation</i>	$Z \leq 150$ mm	EN1125:2008 par. 4.1.9
Lunghezza della barra/ <i>Bar length</i>	≥ 60 % of the door width	EN1125:2008 par. 4.1.10
Sporgenza della barra/ <i>Bar projection</i>	$W = 64$ mm	EN1125:2008 par. 4.1.11
Estremita' della barra/ <i>Bar end</i>	Pass	EN1125:2008 par. 4.1.12
Lato di azionamento/ <i>Operating bar face</i>	$V = 41$ mm	EN1125:2008 par. 4.1.13
Calibro di prova/ <i>Test rod</i>	Pass	EN1125:2008 par. 4.1.14
Luce tra le ante/ <i>Door face gap</i>	$R = \geq 25$ mm	EN1125:2008 par. 4.1.15
Luci accessibili/ <i>Accessible gap</i>	Pass	EN1125:2008 par. 4.1.16
Libero movimento della porta/ <i>Door free movement</i>	Pass	EN1125:2008 par. 4.1.17
Catenaccio verticale superiore/ <i>Top vertical bolt</i>	Pass	EN1125:2008 par. 4.1.18
Elementi di tenuta/ <i>Keepers</i>	Pass	EN1125:2008 par. 4.1.20
Dimensioni degli elementi di tenuta/ <i>Keepers dimensions</i>	$H \leq 15$ mm $M \leq 45^\circ$ $P \leq 3$ mm	EN1125:2008 par. 4.1.21
Massa della porta e dimensioni/ <i>Door</i>	Grade 7	EN1125:2008 par.4.1.23

<i>mass and dimensions</i>		6.3.2 6.3.4 6.3.5 6.3.6 6.3.8
Sistema di apertura della porta dall'esterno/ <i>Outside access device</i>	Pass	EN1125:2008 par. 4.1.24 6.3.2
Forza di apertura/ <i>Release forces</i>	≤ 80 N e/and ≤ 220 N sotto pressione/ <i>under pressure</i>	EN1125:2008 par.4.2.2 6.3.2
Requisiti di sicurezza/ <i>Security requirement</i>	Grade 2	EN1125:2008 par. 6.3.7
Durata della capacita' di apertura (per porte chiuse su vie di fuga)/<i>Durability of ability to release(for locked doors on escape routes)</i>		
Resistenza alla corrosione/ <i>Corrosion resistance</i>	Grade 4; 240h salt spray fog	EN1125:2008 par. 6.2.3
Temperature/ <i>Temperature range</i>	(-10°C / +60° C) 50 % in excess	EN1125:2008 par. 6.2.2
Coperture delle barre verticali/ <i>Covers for vertical rods</i>	500 N	EN1125:2008 par. 4.1.19 6.3.6
Lubrificazione/ <i>Lubrication</i>	20 000 cycles	EN1125:2008 par. 4.1.22 6.3.4
Forza di richiusura/ <i>Re-engagement force</i>	≤ 50 N	EN1125:2008 par. 4.2.3 6.3.3
Durata/ <i>Durability</i>	Grade 7; 200000cycles	EN1125:2008 par.4.2.4 6.3.4
Resistenza all'atto vandalico – Barra orizzontale/ <i>Abuse resistance – Horizontal bar</i>	1000 N	EN1125:2008 par. 4.2.5 6.3.5
Resistenza all'atto vandalico – Barra verticale/ <i>Abuse resistance – Vertical rod</i>	500 N	EN1125:2008 par. 6.3.6 or 4.1.19 4.2.6
Capacita' di richiusura C (per porte tagliafuoco/fumo su vie di uscita) / <i>Self closing ability C against aging and degradation (for fire/smoke doors on escape routes)</i>		
Forza di richiusura/ <i>Re-engagement force</i>	Threshold (≤ 50 N)	EN1125:2008 par. 6.3.3
Durata della capacita' di richiusura C contro l'invecchiamento e il degrade (per porte tagliafuoco/fumo su vie di uscita) / <i>Durability of Self closing ability C against aging and degradation (for fire/smoke doors on escape routes)</i>		
Durata/ <i>Durability</i>	Grade 7, 200000cycles	EN1125:2008 par. 6.3.4

Forza di richiusura/ <i>Re-engagement force</i>	Threshold (≤ 50 N)	EN1125:2008 par. 6.3.3
Sostanze dannose/<i>Dangerous substances</i>		
Presenza di sostanze dannose/ <i>Control of dangerous substances</i>	Pass	EN1125:2008 par. 4.1.25

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Firmato a nome e per conto del costruttore:
 Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Paolo Caputo
 CISA Legale Rappresentante

.....Faenza (RA) 23/07/2019.....
 (luogo e data del rilascio)
 (place and date of issue)

CISA S.p.A.
 Via G. Oberdan, 42
 FAENZA
 (signature)

ICIM S.p.A. - Identification number: 0425
Piazza Don Enrico Mapelli, 75 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) - ITALY

Certificato di costanza delle prestazioni *Certificate of constancy of performance*

Certificato N. **0425 - CPR - 002292**
Certificate No.

In conformità al Regolamento 305/2011/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione:

In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Certification or CPR), this certificate applies to the construction product:

Dispositivi per le uscite antipanico azionati mediante una barra orizzontale per l'utilizzo sulle vie di esodo

Panic exit devices operated by a horizontal bar, for use on escape routes

SERIE / SERIES **FAST TOUCH**

MODELLI / MODELS **See annex**

Caratteristiche: vedi Allegato / Characteristics: see Annex

IMMESSO SUL MERCATO CON IL NOME O IL MARCHIO DI
PLACED ON THE MARKET UNDER THE NAME OR TRADE MARK OF

CISA S.p.A.

SEDE LEGALE / HEAD OFFICE **Via Oberdan, 42 - 48018 FAENZA (RA) - IT**

UNITÀ OPERATIVA / PRODUCTION UNIT **AXA Home Security
Technologiczna 8, Zawiercie 42-400 - PL**

Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione e le prestazioni descritte nell'allegato ZA della norma:

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance and the performances described in Annex ZA of the standard.

EN 1125:2008

nell'ambito del sistema 1 di cui al presente certificato vengono applicati e che il controllo di produzione in fabbrica condotto dal produttore è valutato al fine di garantire la


under system 1 set out in this certificate are applied and that the factory production control conducted by the manufacturer is assessed to ensure the

COSTANZA DELLA PRESTAZIONE DEL PRODOTTO DA COSTRUZIONE **CONSTANCY OF PERFORMANCE OF THE CONSTRUCTION PRODUCT**

Questo certificato è stato emesso per la prima volta il 09/02/2011 e ha validità sino a che la norma armonizzata, il prodotto da costruzione, i metodi ACVP o le condizioni di produzione nello stabilimento non subiscano modifiche significative, o sino a che non venga sospeso o ritirato dall'organismo di certificazione notificato ICIM S.p.A.

This certificate was first issued on 09/02/2011 and will remain valid as long as neither the harmonized standard, the construction product, the ACVP methods nor the manufacturing conditions in the plant are modified significantly, unless suspended or withdrawn by the notified product certification body ICIM S.p.A.

Il presente Certificato è da ritenersi valido solo se accompagnato dal relativo Allegato / *This Certificate is valid only with the relative Annex*



Vincenzo Delacqua
Rappresentante Direzione / Management Representative

ICIM S.p.A.

EMISSIONE
ISSUE

05/05/2023

Certificato di costanza delle prestazioni

Certificate of constancy of performance

ALLEGATO AL / ANNEX TO

Certificato N. **0425 - CPR – 002292**
 Certificate No.

In conformità al Regolamento 305/2011/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione
 In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Certification or CPR), this certificate applies to the construction product

MODELLI MODELS	1.59811.09.0.xx.xx.xx, 1.59801.10.0.xx.xx.xx, 1.59811.10.0.xx.xx.xx, 1.59816.10.0.xx.xx.xx, 1.59801.11.0.xx.xx.xx, 1.59811.11.0.xx.xx.xx, 1.59816.11.0.xx.xx.xx
SERRATURE e ACCESSORI LOCKS & ACCESSORIES	Chiusure supplementari (locking points) 1.07063.51.0.xx.xx.xx, 1.07063.61.0.xx.xx.xx, 1.07063.66.1/2.xx.xx.xx, 1.07063.71.0.xx.xx, 1.07063.26.1/2.0.xx.xx.xx, 1.07063.53.0.xx.xx, 1.07063.63.0.xx.xx Bocchette (strikers) 1.07083.xx.0.xx, 1.07072.xx.0.xx Comandi esterni (handles) 1.07078.2x.0.xx, 1.07077.4x.0.xx, 1.07074.80.0.xx, 1.07078.3x.0.xx, 1.07078.6x.0.xx Kit Aste (Rods kit): 1.07064.51.0.xx

CLASSIFICAZIONE CLASSIFICATION	3	7	7	A	1	4	2	2	B	A
SISTEMA DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE SYSTEM OF ASSESSMENT AND VERIFICATION OF CONSTANCY OF PERFORMANCE										1

Vincenzo Delacqua
 Rappresentante Direzione / Management Representative

ICIM S.p.A.

EMISSIONE
 ISSUE

05/05/2023

Certificato di costanza delle prestazioni


Certificate of constancy of performance

ALLEGATO AL / ANNEX TO

Certificato N. **0425 - CPR – 002292**
 Certificate No.

In conformità al Regolamento 305/2011/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione
 In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Certification or CPR), this certificate applies to the construction product

Caratteristica essenziale <i>Essential characteristic</i>		Prestazione <i>Performance</i>	Norma armonizzata <i>Harmonized standard</i>
Capacità di sblocco (per porte su vie di esodo) / Ability to release (for doors on escape routes)			EN 1125:2008
4.1.2	Funzione di apertura <i>Release function</i>	< 1 s	
4.1.3.	Montaggio del dispositivo <i>Panic exit mounting</i>	Il dispositivo è progettato per essere montato sulla superficie interna della porta <i>The device is designed to be mounted on the inside face of the door</i>	
4.1.5	Spigoli ed angoli esposti <i>Exposed edges and comers</i>	> 0,5 mm	
4.1.7	Porta a due ante <i>Double doorset</i>	Quando impiegato su porta a due ante consente che entrambe le ante si aprano simultaneamente. <i>When used on double doorset leaves allows both leaves to be opened simultaneously.</i>	
4.1.9	Installazione della barra <i>Bar installation</i>	Z < 150 mm	
4.1.10	Lunghezza della barra <i>Bar length</i>	X > 60% Y	
4.1.11	Sporgenza della barra <i>Bar projection</i>	Categoria / Category 2: W < 100 mm	
4.1.12	Terminale della barra <i>Bar end</i>	La barra non sporge oltre nessuno dei due bracci di sostegno <i>The bar does not protrude beyond either of the two support brackets.</i>	
4.1.13	Superficie della barra <i>Operating bar face</i>	V > 18 mm	
4.1.14	Barra di prova <i>Test rod</i>	Il dispositivo non intrappola la "barra di prova Ø 10mm" in qualunque posizione della barra di azionamento. <i>The device does not traps "test rod Ø 10 mm" in any position of the operating bar.</i>	
4.1.15	Spazio libero superficie porta <i>Door face gap</i>	Il dispositivo non lascia uno spazio libero fra la barra e la superficie della porta <i>The device doesn't allow spacing between the operatig bar and the door face</i>	



Vincenzo Delacqua
 Rappresentante Direzione / Management Representative

ICIM S.p.A.

EMISSIONE
 ISSUE

05/05/2023

Certificato di costanza delle prestazioni


Certificate of constancy of performance

ALLEGATO AL / ANNEX TO

Certificato N. **0425 - CPR – 002292**
 Certificate No.

In conformità al Regolamento 305/2011/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione
 In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Certification or CPR), this certificate applies to the construction product

Caratteristica essenziale <i>Essential characteristic</i>		Prestazione <i>Performance</i>	Norma armonizzata <i>Harmonized standard</i>
Capacità di sblocco (per porte su vie di esodo) / Ability to release (for doors on escape routes)			EN 1125:2008
4.1.16	Spazio libero accessibile <i>Accessible gap</i>	Il provino (10 x 15 x 20 mm) non impedisce il corretto azionamento del dispositivo <i>The specimen (10 x 15 x 20 mm) does not prevent the correct engagement of the device</i>	
4.1.17	Movimento libero della porta <i>Door free movement</i>	Il dispositivo per le uscite antipanico non impedisce il movimento della porta una volta sbloccata. <i>The panic exit device does not prevent the movement of the door once unlocked.</i>	
4.1.18	Chiusura verticale superiore <i>Top vertical bolt</i>	Premendo l'elemento di chiusura inferiore verso l'alto, l'elemento superiore non si sblocca <i>Pushing upwards the lower looking element, the upper element will not unlock</i>	
4.1.19	Contro bocchette <i>Keepers</i>	Le contro bocchette forniscono protezione a qualsiasi parte della porta o del telaio che potrebbe essere danneggiata dal dispositivo per le uscite antipanico durante il ciclo di apertura e di chiusura <i>The keepers provide protection against any part of the door or frame that could be damaged by the panic exit device during the cycle of opening and closing</i>	
4.1.21	Dimensioni contro bocchette <i>Keepers dimensions</i>	$H < 15\text{mm}$, $M < 45^\circ$, $P < 3\text{mm}$	
4.1.23	Massa e dimensioni porta <i>Door mass and dimensions</i>	Massa anta max. $\leq 400\text{ kg}$, altezza max. anta $\leq 3.500\text{ mm}$, Larghezza max. anta $\leq 1.320\text{ mm}$ <i>Max leaf mass. $\leq 400\text{ kg}$, max leaf height $\leq 3.500\text{ mm}$, Max. Leaf width $\leq 1.320\text{ mm}$</i>	
4.1.24	Dispositivo accesso esterno <i>Outside access device</i>	Passa <i>Pass</i>	
4.2.2	Forze di azionamento <i>Release forces</i>	Anta non sotto pressione $< 80\text{ N}$, Anta sotto pressione (1000 N) $< 220\text{ N}$ <i>Leaf not under pressure $< 80\text{ N}$, Leaf under pressure $< 220\text{ N}$,</i>	
4.2.3	Sicurezza dei beni <i>Security requirement</i>	Il dispositivo rimane chiuso quando l'anta viene sottoposta da una forza di 1000 N <i>The device remains closed when the door is subjected to a force of 1000 N</i>	



Vincenzo Delacqua
 Rappresentante Direzione / Management Representative

ICIM S.p.A.

EMISSIONE
 ISSUE

05/05/2023

Certificato di costanza delle prestazioni


Certificate of constancy of performance

ALLEGATO AL / ANNEX TO

Certificato N. **0425 - CPR – 002292**
 Certificate No.

In conformità al Regolamento 305/2011/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione
 In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Certification or CPR), this certificate applies to the construction product

Caratteristica essenziale <i>Essential characteristic</i>		Prestazione <i>Performance</i>	Norma armonizzata <i>Harmonized standard</i>
Durabilità della capacità di apertura contro l'invecchiamento e la degradazione (per porte su vie di esodo) <i>Durability of ability to release (for locked doors on escape routes)</i>			EN 1125:2008
4.1.4 4.2.9	Resistenza corrosione <i>Corrosion resistance</i>	Altissima resistenza (240 ore in accordo a EN1670) <i>Very High resistance (240 hours according to EN1670)</i>	
4.1.3	Intervallo di temperature <i>Temperature range</i>	Verificato il funzionamento a -10/+60 [°C] con incremento massimo di forza di azionamento inferiore al 50% <i>Verified the device functioning -10 / +60 [° C] with a maximum increase of operating force of at least 50%</i>	
4.1.19 4.2.6	Coperture aste verticali <i>Covers for vertical rods</i>	Quando presenti possono essere rimosse solo con attrezzo specifico <i>If present, they can be removed only by means of a specific tool.</i>	
4.1.22	Lubrificazione <i>Lubrication</i>	In accordo alle istruzioni di uso e manutenzione lubrificare ogni 20.000 cicli <i>In accordance with the instructions for use and maintenance lubricate every 20,000 cycles</i>	
4.2.3	Forza di riaggancio <i>Re-engagement force</i>	< 50 N	
4.2.4	Durabilità <i>Durability</i>	200.000 cicli <i>200.000 cycles</i>	
4.2.5	Uso improprio della barra <i>Abuse resistance - Horizontal bar</i>	La barra resiste ad una forza di abuso di 1000 N <i>The bar withstands the abuse of 1000 N</i>	
4.2.6	Uso improprio delle aste <i>Abuse resistance - Vertical rod</i>	Non applicabile <i>Not applicable</i>	
4.2.2 4.2.6 4.2.17	Esame finale <i>Final examination</i>	Dopo il test di abuso: <ul style="list-style-type: none"> - Il dispositivo sgancia con una forza < 80 [N] porta non sottoposta a pressione - Il dispositivo sgancia con una forza < 220 [N] porta sottoposta a pressione - Il movimento libero della porta è verificato <i>After abuse test</i> <ul style="list-style-type: none"> - The device releases with a force <80 [N] door under pressure - The device releases with a force <220 [N] door pressure - The door free movement is verified 	



Vincenzo Delacqua
 Rappresentante Direzione / Management Representative
ICIM S.p.A.

EMISSIONE
 ISSUE

05/05/2023

Certificato di costanza delle prestazioni


Certificate of constancy of performance

ALLEGATO AL / ANNEX TO

Certificato N. **0425 - CPR – 002292**
 Certificate No.

In conformità al Regolamento 305/2011/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione
 In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Certification or CPR), this certificate applies to the construction product

Caratteristica essenziale <i>Essential characteristic</i>		Prestazione <i>Performance</i>	Norma armonizzata <i>Harmonized standard</i>
Capacità di auto chiusura C (per porte tagliafuoco/tagliafumo su vie di esodo) <i>Self closing ability C (for fire/smoke doors on escape routes)</i>			EN 1125:2008
4.2.3	Forza di riaggancio <i>Re-engagement force</i>	< 50 N	
Durabilità della capacità di apertura C contro l'invecchiamento e la degradazione (porte tagliafuoco/tagliafumo su vie di esodo) <i>Durability of Self closing ability C against aging and degradation</i>			EN 1125:2008
4.2.4	Durabilità <i>Durability</i>	200.000 cicli <i>200.000 cycles</i>	
4.2.3	Forza di riaggancio <i>Re-engagement force</i>	< 50 N	
Resistenza al fuoco E (integrità) I (isolamento) (per uso su porte tagliafuoco) <i>Resistance to fire E (integrity) and I (insulation)</i>			EN 1125:2008
All. B	Resistenza al Fuoco E I <i>Resistance to fire E I</i>	Idoneo all'impiego su porte tagliafumo <i>Suitable for use on smoke door assemblies</i>	
Controllo delle sostanze pericolose / Control of dangerous substances			EN 1125:2008
4.2.25	Il fabbricante dichiara che Il dispositivo non contiene e non rilascia sostanze pericolose in eccesso rispetto ai livelli massimi specificati nelle norme europee esistenti sui materiali o in qualsiasi regolamento nazionale <i>The manufacturer declares that the device does not contain or release dangerous substances in excess of the maximum levels specified in European standards governing the materials or in any national regulation.</i>		



Vincenzo Delacqua
 Rappresentante Direzione / Management Representative

ICIM S.p.A.

EMISSIONE
 ISSUE

05/05/2023