

Prot. n. 32 del 01 ottobre 2024

**COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA
SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO
SOPRALLUOGO**

Il giorno 01 ottobre 2024 alle ore 16.00 si è riunita la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di pubblico spettacolo composta dai Signori:

Dott.	Antonio Marino	Presidente
Ing.	Alessio Sensi	Ufficio Tecnico
Isp.	Giuseppe Settembre	Comando P.M. di Lucca
Ing.	Gilberto Giunti	Comando Prov.le VV.FF. di Lucca
Ing.	Gianluca Malfatti	Comando Provinciale VV.FF. Di Lucca
Ing.	Giuseppe Condoluci	Esperto in elettrotecnica
Dott.	Luca Ricci	Azienda U.S.L. Nordovest Toscana

assistiti dalla Sig.ra Antonella Grasseschi in qualità di segretaria.

Oggetto: "AUDITORIUM DI SAN ROMANO .RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI E ALLESTIMENTI " intervento 1 e opere aggiuntive – sopralluogo

La Commissione, in relazione all'intervento in oggetto specificato, acquisita la documentazione trasmessa da tecnico incaricato dall'Amministrazione Comunale Ing Cecchini Francesco in data odierna protocollo generale n. 176082, ed effettuato il sopralluogo, rileva quanto segue:

- 1) la pedana sottostante la platea nella parte anteriore destra in corrispondenza della rampa dovrà essere estesa fino al limite della parete della chiesa;
- 2) il dislivello presente in prossimità dell'accesso dei bagni maschili e femminili per il pubblico dovrà essere adeguatamente evidenziato con apposita segnaletica;
- 3) dovrà essere rimosso il materiale combustibile estraneo collocato nei vari locali del complesso edilizio;
- 4) il tavolo in legno "ad uso regia" presente nella platea dell'Auditorium dovrà essere rimosso ed eventualmente sostituito con un arredo aventi caratteristiche di reazione al fuoco ammissibili per il locale;
- 5) relativamente al sistema di esodo in considerazione del bene tutelato si dovrà prevedere per tutte le porte "storiche" il loro mantenimento in posizione di apertura e si dovrà valutare la possibilità di inserire sulle altre porte, sempre inserite nel sistema di esodo ed apribili in tale senso, maniglioni antipanico;
- 6) dovrà essere presentata la planimetria aggiornata specificando le modalità di utilizzo dei locali del complesso ed individuando le aree specifiche a servizio dell'Auditorium;
- 7) dovrà essere prevista un'estensione dell'impianto di rivelazione incendi al di sopra delle zone contro soffittate.

Per quanto sopra la Commissione rimane in attesa della documentazione integrativa atta a soddisfare quanto sopra richiesto.

La seduta termina alle ore 18.30

Letto, approvato e sottoscritto

I Componenti

Il Presidente

La Segretaria

S. Lepore
Il Presidente
La Segretaria
Luca Ricci
Alessio Sensi
Giuseppe Settembre
Gilberto Giunti
Gianluca Malfatti
Giuseppe Condoluci

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]