LEGENDA

IMPIANTI ELETTRICI

quadri elettrici in esecuzione da incasso o a parete	interruttore modulare, 1P, 16A, 250Vac, IP41
apparecchio luce diretta, 61W, led, IP 44, IK05, Classe I, UGR<19, 6700 lm, Ra 80, plafone	deviatore modulare, 1P, 16A, 250Vac, IP41
apparecchio luce diretta, 16,3W, led, IP 65, IK 10, Classe II, UGR<25, DALI, 1950 lm, Ra 80, plafone o parete	pulsante modulare, 1P, 16A, 250Vac, IP41
apparecchio luce diretta, 16,3W, led, IP 65, IK 10, Classe II, UGR<25, DALI, 1950 lm, Ra 80, plafone, sensore pres.	presa modulare bipasso, 2P+T, 10-16A, 250Vac, IP21
apparecchio luce diretta, 25,2W, led, IP 44, IK08, Classe I, UGR<25, 2825l lm, DALI, Ra 70, parete	presa modulare UNEL multistandard, 2P+T, 10-16A, 250Vac, IP21
apparecchio luce diretta, 35,3W, led, IP 44, IK06, Classe I, UGR<19, 4250 lm, Ra 80, plafone, sensore pres.	presa interbloccata, 2P+T, 16A, 250Vac, IP67, IK08,
apparecchio luce diretta, 53,5W, led, IP 44, IK06, Classe I, UGR<19, 6200 lm, Ra 80, plafone	presa modulare RJ45, UTP, Cat. 6
apparecchio luce diretta, 21,5W, led, IP 66, IK08, Classe I, UGR<25, 2900 lm, Ra 80, plafone, sensore pres.	cavidotto corrugato, posa sotto traccia a parete, pavimento o soffitto
apparecchio luce diretta, 42,5W, led, IP 66, IK08, Classe I, UGR<25, 5200 lm, Ra 80, plafone, sensore pres.	canale in metallo con setto di separazione, posa a parete
apparecchio luce diretta, 40W, led, IP 66, IK 06, Classe I, 4300 lm, Ra 80, asimmetrico, parete	tubazione rigida in metallo o PVC, posa a parete
apparecchio autoalimentato, SA-SE, luce diretta, led, IP 42/65, Classe II, 300lm in emergenza, autonomia 1h	cavidotto corrugato, posa sotto pavimento
pittogramma con indicazione direzione via di esodo da applicare ad app. autoalimentato, configurazione SA	dispersore di terra a croce, L=1,5m, in pozzetto ispezionabile
Pulsante sottovetro per comando sganciio di emergenza, IP55, colore RAL3000, spia luminosa integrata circuito	tubo corrugato a doppia parte, autoestinguente, polietilene, 750 N, diametri vari
giunto di dilatazionetto diretto alla monettiera dell'utilizzatore	tubo corrugato a doppia parte, autoestinguente, polietilene, 750 N, diametri vari, colore Gry
attuatore stes, comandato da: * sistema di gestione luce; ** sistema rivelazione fumo	canale in metallo, 100X75, con coperchio, posa a parete
pulsante modulare, 1P, 16A, 250VAC, IP41, a tirante, per richiesta aiuto bagno disabili	tubo in metallo (TA2), diametri vari, posa a parete o soffitto
sistema di segnalazione ottico-acustico per chiamata ausilio operatore e pulsante tacitazione	tubo rigido in PVC, diametri vari, posa a parete o soffitto
sensore di luminosità per regolazione proiettori DALI	tubo rigido in PVC, diametri vari, posa a parete o soffitto per impianto trasmissione dati
curve isolux illuminazione ordinaria: 100.0 lx, 300.0 lx, 500.0 lx	curve isolux illuminazione di sicurezza: 1.0 lx, 3.0 lx, 5.0 lx

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

MINISTERO DELL'INTERNO

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1
"RIGENERAZIONE URBANA" (Codice misura M5C2I2.1)

Città di Lucca
Amministrazione comunale

Dirigente
Ing. Antonella Giannini
Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Marco Acampora
Ufficio impiantistica sportiva
Ing. Agnese Caturegli

PALESTRA SAN LORENZO A VACCOLI,
VIA PER S.LORENZO A VACCOLI, RISANAMENTO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO SISMICO - CUP J63D21000490004

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

ALLEGATO N.	TAVOLA N.	SCALA
IE	10	1:50

OGGETTO ELABORATO

PLANIMETRIA PIANO TERRA - INDICAZIONE IMPIANTI

DATA

GENNAIO 2023

REVISIONI

Rev.	Data	Descrizione
00	24 Dicembre 2021	Prima emissione
01	02 Maggio 2022	Seconda emissione
02	30 Gennaio 2023	Terza emissione

PROGETTISTI

SICURING SRL
DIRETTORE TECNICO
DOTT. ING. CARLO LA FERLITA

GEOLOGIA
GEOL. LUCA TOFACCHI

SCHEMA FUNZIONALE COLLEGAMENTO E GESTIONE ILLUMINAZIONE PROIETTORI PALESTRA

QUADRO ELETTRICO IN ARMADIO STRADALE IN VETRORESINA

Chiusino di ispezione per cassaggio stradale in Ghisa sferoidale CIN 802 100, costruito secondo le norme UNI EN 124 classe D 400, marchiato a rilievo con norme di riferimento UNI EN 124, classe di resistenza: D 400, marchio fabbricante e classe di resistenza, Luce netta, 540x540 mm, Telaio 700x700 mm

Cavidotto a doppia parete Ø 125 mm, completo di linguaida e accessori (curvoli) conforme alle normative: CEI EN 50086-1 / CEI 23-39;
CEI EN 50086-2-4 / CEI 23-46/A1;
Resistenza alla schiacciamento:
- ≥ 450 N per deformazione diametro interno pari al 5 %.

Pozzetto in ds classe R 250 ribordo e leggermente armato, dimensioni interne 500x500x500 mm ispezione dalla parte della strada 5 cm completo di predisposizione dei fori per l'innesto delle tubazioni.

RAPPRESENTAZIONE DEL QUADRO FORNITURA