



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI LUCCA
UFFICIO PREVENZIONE

Al SUAP del Comune di Lucca

OGGETTO: Istanza di valutazione del progetto ai sensi dell'art. 3 D.P.R. 151/2011 presentata da COMUNE DI LUCCA IMPIANTI SPORTIVI ACQUEDOTTO per l'attività sita in VIA DELLA MACCHIA SNC, 55100 Lucca - Lucca.
Pratica P.I. n. 53058 (citare sempre nella corrispondenza).

Esaminato il progetto, acquisito in data 12/10/2022 con prot. COM-LU 15066, inerente le seguenti attività soggette:

65.2.C	Locali di spettacolo con capienza superiore a 200 persone
--------	---

si esprime parere favorevole alla realizzazione di quanto previsto, a condizione che le opere vengano integralmente eseguite in piena conformità agli elaborati progettuali allegati alla nota pervenuta via PEC, con gli accorgimenti e le modalità costruttive indicate nella relazione tecnica e nei disegni oggetto dell'esame di competenza (Allegato 1824968-PFTE-INC-R-01-00-Antincendio-RelazioneTecnicaPrevenzioneIncendi.pdf, allegato 1824963-PFTE-INC-D-02-00-Antincendio-BlocchiA-B-C-D.pdf, 1824964-PFTE-INC-D-01-00-Antincendio-Planimetria_digitale.pdf, 1824967-PFTE-INC-D-03-00-Antincendio-BlocchiF-G-H.pdf), nonché alle norme vigenti anche per quanto non rilevabile dalla documentazione prodotta.

Dovranno inoltre essere soddisfatte le seguenti ulteriori prescrizioni:

- 1- Relativamente ad ogni campo/pista sportivo/a dovrà essere rispettato quanto previsto dall'art.20 del DM187/03/1996.
- 2- Relativamente agli impianti termici, l'impianto di adduzione gas deve rispettare quanto previsto al punto 2.3.3 del DM 08 novembre 2019.
- 3- Nel caso di utilizzo dei suddetti campi per attività sportive di tipo agonistico dovrà essere attivata, per ogni attività, la procedura finalizzata al rilascio dell'autorizzazione di cui all'attività n.80 terza riga della SEZIONE I - 5. Attività di Spettacolo o Intrattenimento - Tabella A del D.LGS 222/2016.

Si precisa che il presente parere è espresso fatti salvi i diritti di terzi e si informa che con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento di Prevenzione Incendi "D.P.R. n.151 del 1 agosto 2011", l'interessato dovrà presentare, prima dell'esercizio dell'attività, l'istanza di cui al comma 2 articolo 16 del D.Lgs. 139/2006 mediante segnalazione certificata di inizio attività, corredata dai documenti previsti dall'art. 4 del Decreto Ministeriale 7 agosto 2012.

Il responsabile dell'istruttoria tecnica
Ing. Giunti Gilberto
(firmato in modalità digitale)

IL COMANDANTE
(Daidone)
(firmato in modalità digitale)