

COMMISSIONE IMPIANTI SPORTIVI

Roma, 22/05/2024

Prot. n. 224 VF/cc

POS. N. 0113/2024

PARERE FAVOREVOLE N. 134/2024

Al Comune di Lucca
Via S. Giustina 6
55100 LUCCA

e, p.c. Al Comitato Regionale del C.O.N.I.
Via Irlanda 5
50126 FIRENZE

Al Delegato Provinciale del C.O.N.I.
SEDE

Al Tecnico Regionale per
l'impiantistica Sportiva
c/o C.O.N.I. Regionale
SEDE

OGGETTO: COMUNE DI LUCCA – Riqualficazione degli impianti sportivi in località Acquedotto in Via della Macchina per complessivi € 4.216.714,59. Richiesta di parere pervenuta in data 10/04/2024.

Nell'ambito dei compiti demandati al CONI dal R.D.L. n. 302 del 02/02/1939 e s.m.i., dal D.P.R. n. 616 del 24/07/1977 richiamate anche dal D.M. Interni 18/03/96 e s.m.i., in accordo con la Sentenza della Corte Costituzionale n. 517/87, la Commissione Impianti Sportivi del CONI è chiamata a esprimere pareri, tenendo conto, tra l'altro, delle vigenti normative inerenti la sicurezza, la funzionalità, l'igiene, l'accessibilità ai disabili degli impianti sportivi, nonché dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Associate.

In particolare la Commissione è chiamata ad esprimere pareri in linea tecnico-sportiva su progetti di costruzione, acquisto, ampliamento, modifica e trasformazione di impianti sportivi e loro accessori, come meglio specificato nel Regolamento per l'emissione dei pareri di competenza del CONI sugli interventi relativi all'impiantistica sportiva di cui alla deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1470 del 03/07/2012.

I pareri vengono espressi facendo riferimento in particolare alle Norme CONI vigenti.

La Commissione Impianti Sportivi, nella seduta del 22/05/24, presa visione della richiesta in oggetto, preso atto di quanto dichiarato circa la non contemporaneità di utilizzo dei vari spazi sportivi, ha espresso

PARERE FAVOREVOLE N. 134 / 2024

sul seguente tipo di intervento:

- campo da rugby m 106,00 x 68,00 in erba naturale – livello di omologazione previsto: nazionale;
- campo da rugby m 106,00 x 68,00 in erba naturale – livello di esercizio;
- campo da softball foul m 68,60 – livello di esercizio;
- campo da baseball m 98,00 – livello di esercizio;
- campo cricket m 130,98 x 116,01 – livello di esercizio;
- spogliatoi e servizi igienici atleti, istruttori/giudici;
- locale primo soccorso atleti;
- locali tecnici, depositi;
- impianti tecnologici;
- sistemazioni generali.

a condizione che:

1. gli spogliatoi atleti previsti nei blocchi A e G siano dotati di locali anti wc, come previsto dalle vigenti norme CONI;
2. i servizi igienici degli accompagnatori siano dotati di locali anti wc, come da norme vigenti.

Il presente parere non costituisce in alcun modo surroga, deroga o sanatoria di qualsivoglia eventuale mancato adempimento posto a carico del richiedente o spettante alle competenze di altri Organi od Enti.

Il parere è riferito esclusivamente alla funzionalità sportiva degli impianti e non attiene, quindi, ad altri aspetti, in particolare a quelli relativi alla opportunità o convenienza dell'intervento, ovvero alla congruità dei relativi costi.

Il carattere favorevole del presente parere è condizionato al rispetto integrale delle prescrizioni in esso riportate, alle quali occorrerà attenersi nelle successive fasi di realizzazione dell'opera.





Le eventuali prescrizioni inerenti le competenze dei Ministeri ed Enti rappresentati all'interno della Commissione Impianti Sportivi, sono da ritenersi di natura generale e non limitative delle valutazioni di ulteriori Commissioni e/o Organismi Tecnici di Controllo afferenti agli stessi Ministeri e/o loro estensioni.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

Ing. Vincenzo Scionti

Allegati: contatti CIS

Contatti Commissione Impianti Sportivi

| | |
|---------------------------------------|--|
| Presidente: | Ing. Vincenzo Scionti |
| Responsabile dell'istruttoria: | Ing. Tommaso Viti |
| Segretario: | Geom. Valerio Funghi |
| Segreteria: | Sig.ra Carla Cruciani |
| e-mail: | cis@coni.it |
| Sito Internet: | http://cis.coni.it |
| Telefono: | +39 06 3685 7441 - 7452 |
| Fax: | +39 06 3272 3772 |
| Indirizzo: | CONI - Commissione Impianti Sportivi Stadio Olimpico - Curva Sud - II Piano - Stanze 262 / 264 / 265 / 267 - 00135 Roma |