



- Cavidotto interrato in PE doppia parete corrugato esterno, liscio interno di numero e diametro indicati
- BLU - Cavidotti Energia
- VERDI - Cavidotti Segnale
- ARANCIONE - Cavidotti per illuminazione esterna
- Pozzetto 50x50
- Pozzetto 40x40
- Corda di rame nuda di 35 mm² con diametro filo elementare di minimo 1.8 mm posata direttamente in contatto con il terreno (dispersore dell'impianto di terra)
- Pozzetto 50x50 con picchetto di terra
- Corpo illuminante tipo ZUMTOBEL mod. BEGA 84 618 K3 o equivalente
- Corpo illuminante Tipo PLAZA R121 Apparecchio da incasso pavimento- Dali- 18 - 1209 lm o equivalente
- Corpo illuminante tipo ZUMTOBEL mod. BL LRI L09 3800-830 M ABK LO 5 67 HFX o equivalente
- Contatore ENEL
- Quadro Contatore Elettrico
- Quadro Contatore Paletstra



COMUNE DI LUCCA
 PROVINCIA DI LUCCA
 SETTORE DIPARTIMENTALE 5 LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, TRAFFICO

Dirigente:
 ing. Antonella Giannini
 Responsabile Unico del Procedimento:
 ing. Eleonora Colonnata

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
 MISSIONE 5: Inclusione e coesione
 COMPONENTE C2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore
 INVESTIMENTO 2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale

RESTAURO "PALESTRA BACCHETTONI"
 CUP: J67F19000390006

RETI ESTERNE ED IMPIANTO FOTOVOLTAICO

PROGETTO ESECUTIVO



CITTA FUTURA
 via S. Chiara, 9 - 55100 Lucca
 tel. 0583/490920 - fax 490921
 e-mail: posta@cittafutura.com

Responsabile integrazione prestazioni specialistiche:
 Progetto architettonico:

ing. Alfredo Alunni Macerini
 arch. Giuseppe Lazzari
 arch. Elena Carnaroli
 arch. Cristiana Brindisi
 ing. Nubia Salani
 geom. Marco Marchi
 ing. Giuliano Dalle Mura
 ing. Andrea Alunni Macerini
 ing. David Lenzi
 ing. Gian Piero Callisi
 ing. Chiara Callisi
 dott. per. ind. Davide Possamai
 ing. Paolo Amadio
 geom. Alfredo Antonelli

Strutture:
 Prevenzione incendi - Impianti meccanici:
 Prevenzione incendi - Energetica:
 Impianti elettrici ordinari e speciali - Acustica:
 Coordinamento Sicurezza:
 Rilievi:

EMISSIONE 31/10/2022
 REVISIONE 12/12/2022
 scala 1:100

TAVOLA:
E04a

Produzione:
 Stefania Alberigi

Verifica:
 dott. per. ind. Davide Possamai

Approvazione:
 ing. Alfredo Alunni Macerini